



popis výrobku: mosazná matice se závitem M5
určená do spodku krabice KBS-3 a následnou montáž lustrháku KBP-9 nebo KBP-10
matici je nutné nasadit do spodku krabice před zalitím betonem

materiál: mosaz
hmotnost: 10 g

KBM_XX - 40 ks matic v sáčku; 200 ks matic v kartonu

Příklad použití lustrháku na horizontální bedněni

Víčko KBV-1 (KBV-2) se připevní na pevný horizontální díl bedněni. Tělo KBT-1 (KBT-2) se sestaví se spodkem KBS-3 a po vytvoření otvorů pro elektroinstalační trubky, se společně zamáčknu do již zařizovaného víčka.

Do připravené sestavy se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM se do spodního dílu KBS-3 vkládá před zalitím sestavy betonovou směsí.

Před zalitím betonovou směsí se doporučuje vyvázání sestavy k armovacím výztužím pomocí stahovacích pásek a utěsnění prostupů okolo trubek tmelem.

Po vyzrání betonové směsi a demontáži bedněni se násilím odstraní vylamovací dno víček KBV a provede se vložení lustrháku odpovídající délky. Do sestavy s tělem krabice KBT-1 je určen lustrhák KBP-10, do sestavy s tělem krabice KBT-2 je určen lustrhák KBP-9.

Pro zakrytí montážního prostoru je určeno víčko V 68 S. Víčko má připravený otvor pro přívod ke světlu a pro lustrhák.

