

EU PREHLÁSENIE O ZHODE č. 3A-EU-22/20-10

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalčné rúrky ohybné LPE-x (brada EN), UV stabilné a príslušenstvo
2316E/LPE-1 až 2363/LPE-1 podľa TP-KO-01/2010
2316E/LPE-2 až 2363/LPE-2 podľa TP-KO-02/2010**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

predmet prehlásenia: Ohybné elektroinštalčné rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia. Rúrka je UV stabilná, vhodná pre vonkajšie inštalácie.
Rúrky nie sú samozhášavé.
Materiál: PE
Tepelná odolnosť: -25°C až +90°C.
Mechanická odolnosť: LPE-1 320N/5cm; LPE-2 125N/5cm
Kód triedenia podľa 61386-1 ed.2: 22423 pre 23xx/LPE-1; 11423 pre 23xx/LPE-2

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platnom znení NV 118/2016 Sb. v platnom znení	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04+A11:11 včetně změn (EN 61386-22:04 including amendments)	zkušební protokol č. 602622-01/01 ze dne 20.7.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-01/2010 TP-KO-02/2010
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04 včetně změn (EN 61386-22:02 including amendments)	Interní zkoušky	Výrobky: 2320/LPE-1_HHHxx Vyhovují min. na 450N/ 5cm na stlačení.
2011/65/EU – RoHS	NV 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Metodika pro stanovení prvků Pb, Cd, Cr, Hg, Br	zkušební protokol č. 601229-01/01 ze dne 4.4.2016	

			Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů
				UV stabilita Technické informace od dodavatele
				Výrobky: 2320/LPE-1_HHHxx
				Na priane zákazníka bol pridaný UV materiál

Na základe plnení podmienke podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenia výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 23.10.2020


Ing. Jana Dejmková

predstavitel' vedení QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI