



popis výrobku: spodok je vhodný pre zakrytie tiel krabíc KBT-1 a KTB-2
konštrukcia dna umožňuje vloženie matice KBM pre zaskrutkovanie lustrháku
maticu je nutné vložiť pred zaliatím zostavy betónom

materiál: PA (bezhalogénový)

farba: oranžová

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravou slučkou: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 21 g

certifikácia: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KBS-3_AA - 40 ks spodkov zabalených vo fólii, polepený štítkom; 200 ks spodkov v kartóne

Príklad použitia lustrháku na horizontálne debnenie

Viečko KBV-1 (KBV-2) sa pripevní na pevný horizontálny diel debnenia. Telo KBT-1 (KBT-2) sa zostaví so spodkom KBS-3 a po vytvorení otvorov pre elektroinštalčné rúrky, sa spoločne stlačia do už zafixovaného viečka.

Do pripravenej zostavy sa inštalujú elektroinštalčné rúrky. Výrobca odporúča použiť ohybných rúrok LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM sa do spodní ho dielu KBS-3 vkladá pred zaliatím zostavy betónovou zmesou.

Pred zaliatím betonovou zmesou sa odporúča viazanie zostavy k armovacím výstužiam pomocou sťahovacích pásov a utesnení prestupov okolo rúrok tmelom.

Po vyzretí betonovej zmesi a demontáži debnenia sa násilím odstráni vylamovacie dno viečok KBV a vykoná sa vloženie lustrháku zodpovedajúcej dĺžky. Do zostavy s telom krabice KBT-1 je určený lustrhák KBP-10, do zostavy s telom krabice KBT-2 je určený lustrhák KBP-9.

Pre zakrytie montážneho priestoru je určené viečko V 68 S. Viečko má pripravený otvor pre privod ku svetlu a pre lustrhák

