

EU PROHLÁSENIE O ZHODE

č. 3B-EU-29/21-12

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Delená chránička „KOPOHALF“ a príslušenstvo**
chránička: **06058/2, 06083/2, 06110/2, 06120/2, 06160/2 a príslušenstvo**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčková 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Systém delených chráničiek je vhodný predovšetkým pre ochranu podzemného ukladania káblov a pri trasovaní energetických a oznamovacích vedení. Je možné použitie pre dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných káblov. Chráničky sa skladajú z dvoch totožných častí. Pri poklade sa do spodného dielu vkladá vedenie a horný diel je tlakom zaklapnutý do spodného dielu.

Materiál: HDPE
Inštalačná teplota: -25°C do +90°C
Prevádzková teplota: -55°C do +90°C
Odolnosť proti šíreniu plameňa: šíri plameň
Odolnosť proti stláčaniu: 06058/2 - 06120/2 – 450 N/20cm
06160/2 - 750 N/20cm
Odolnosť proti nárazu: normálny (kód N)
Odolnosť proti vonkajším vplyvom: IP30

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 čl. 10.3, 12.4, 12	Skúšobný protokol č. 212630-01/01 z dňa 26.11.2021 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	06110/2, 06160/2 Inštalačná teplota -25°C do +90°C Prevádzková teplota -55°C do +90°C
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 vrátane zmien (EN 61386-1:08 vrátane zmien ČSN EN 61386-24:11 vrátane zmien (EN 61386-24:04 vrátane zmien	Skúšobný protokol č. 603670-01/01 z dňa 27.9.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 02 Kolín

			Podklad pre projekciu plastových káblových chráničiek KOPOS, Brno 2012, objednávka č. 120111	
			Vydal: EGÚ Brno, a.s. Sekcia elektrických sietí	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné a materiálové listy použitých materiálov

Na základe plnení podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 21.12.2012


Ing. Jana Dejmková

predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP

KOPOS KOLÍN a.s. (12)
Havlíčková 432, 280 02
IČ: 616 72 971 DIČ:
tel: 321 730 111