

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 1B-EU-12/23-02

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Podlahová krabice KOPOBOX MINI**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: **Podlahové krabice:**
Teplotná odolnosť: -5 až +60°C
Materiál: samozhášavý
Žeravý drôt : 850°C

KOPOBOX MINI B: Zostava určená k montáži pod omietku alebo do betónových podláh.

KOPOBOX MINI L: Zostava určená k montáži do nábytku, do dutých stien alebo do zdvojených podláh.

KOPOBOX MINI P: Zostava určená k montáži do parapetných kanálov PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF a PK 210X70 D.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európske Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-23:09 vrátane zmien (EN 60670-23:08 including amendments)	skúšobný protokol č. 221568-01/01 z dňa 25.11.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KOPOBOX MINI B, KOPOBOX MINI L, KOPOBOX MINI P
		ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 601878-01/01 z dňa 9.5.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-02/13, čl. 15.101 a) prehyb povolený až 5.5 mm IP 20 Rozsah teplôt: -5°C až +60°C

		ČSN EN 60670-23:09 vrátane zmien (EN 60670-23:08 including amendments)		
2011/65/EU – RoHS	NV 481/2012 Zb.	ZP 344/02 – Metodika pre stanovenie prvkov Pb, Cd, Cr, Hg, Br	skúšobný protokol č. 601229-01/01 z dňa 4.4.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálů

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 28.02.2023



Ing. Jana Dejmková

riaditeľka úseku riadenia akosti

KOPOS KOLÍN a.s. ⑫
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz