

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1B-EU-45/23-02

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Krabica pancierová, rozvodka**
7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C (viď. príloha)
výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabice je určená pre povrchovú inštaláciu do prevádzok, kde sa predpokladá vysoké mechanické namáhanie.
Krabica je vyrobená zo zliatiny hliníku. Tesnenie je gumené.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie/skúšané výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)	skúšobný protokol č. 221838-01/01 z dňa 04.10.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Krabice pancierové
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)	skúšobný protokol č. 910379-01/01 z dňa 21.6.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)	skúšobný protokol č. 910379-01/02 z dňa 14.6.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Krabica pancierová, rozvodka 7116 B, 7121 C
			Interný protokol	Skúšobná teplota -30°C - krabice 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C

2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 62262:97 vrátane zmien	skúšobný protokol č. 501073-01/01 z dňa 31.3.2015 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Stupeň ochrany IK 10 u krabic: 7116 (7216) C 7121 (7221) C 7116 (7216) B 7121 (7221) B
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.



Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 28.02.2023

Ing. Jana Dejmková

riaditeľka úseku riadenia akosti

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Príloha č. 1 k EU prehláseniu o zhode č. 1B-EU-45/23-02

Elektroinštalčné krabice v uzavretom prevedení (kovové- pancierové)

Typ		Menovité hodnoty
7116B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez svorkovnice)	(-25°C až / to +70°C)	IP 54, 500V

Príslušenstvo

Upchávková zátk	P-16
	P-21


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

