

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-52/23-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
 Havlíčkova 432
 280 02 Kolín
 Česká republika
 IČ: 61672971
 DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku
 KP 68/D, KPR 68/D, KP 68/D HF, KPR 68/D HF (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

předmět prohlášení: Krabice a úplné kryty slouží pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace.
 Teplotní odolnost krabic: od -5°C až do + 60°C
 Ochrana proti vnikání pevných předmětů: IP 30 je splněna při použití příslušenství s krytím IP 30 nebo vyšším.
 Zkouška žhavou smyčkou splňuje: 850°C.
 Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku: dle ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušené výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 včetně změn ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 230020-01/01 ze dne 31.01.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KP 68/D KPR 68/D KP 68/D HF KPR 68/D HF
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 913245-01/01 ze dne 30.1.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Bezhalogenové krabice KP 68/D HF KPR 68/D HF
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 911899-01/01 ze dne 13.11.2019	Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice

	NV 118/2016 Sb. v platném znění	amendments)	Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	pod omítku KP 68/D KPR 68/D
				Bezhalogenovost (HF) dle podkladů od dodavatele
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty


Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 23.03.2023



Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1A-EU-52/23-03**Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku****Typ**


KP 68/D	Krabice přístrojová
KPR 68/D	Krabice přístrojová hluboká

Elektroinstalační dvouvstříková přístrojová krabice pod omítku bezhalogenové**Typ**

KP 68/D HF	Krabice přístrojová
KPR 68/D HF	Krabice přístrojová hluboká

Příslušenství

NR 5x5	Rámeček nastavný
--------	------------------

**KOPOS KOLÍN a.s.** 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

