

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 1A-EU-52/23-03

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
 Havlíčkova 432
 280 02 Kolín
 Česká republika
 IČ: 61672971
 DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalčná dvojvstreková prístrojová krabica pod omietku
 KP 68/D, KPR 68/D, KP 68/D HF, KPR 68/D HF (viď príloha)**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

predmet prehlásenia: Krabice a úplné kryty slúžia pre elektrické príslušenstvo pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie.

Teplotná odolnosť krabic: od -5°C až do + 60°C

Ochrana proti vnikaniu pevných predmetov: IP 30 je splnená pri použití príslušenstva s krytím IP 30 alebo vyšším.

Skúška žeravým drôtom spíňa: 850°C.

Vykonaná skúška plameňom ihlového horáku: podľa ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujúcim výsledkom.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

| Predpisy Európskej Únie | Predpisy ČR | Harmonizované normy | Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly | Iné technické špecifikácie/skúšané výrobky |
|-------------------------|---|--|---|--|
| 2014/35/EU - LVD | Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení | ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) | skúšobný protokol č. 230020-01/01 z dňa 31.01.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | KP 68/D KPR 68/D KP 68/D HF KPR 68/D HF |
| 2014/35/EU - LVD | Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení | ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments) | skúšobný protokol č. 913245-01/01 z dňa 30.1.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | Bezhalogénové krabice KP 68/D HF KPR 68/D HF |
| 2014/35/EU - LVD | Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení | ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including | skúšobný protokol č. 911899-01/01 z dňa 13.11.2019 | Elektroinštalčná dvojvstreková prístrojová krabice |

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|---|---|
| | NV 118/2016 Zb. v platnom znení | amendments) | Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika | pod omietku KP 68/D KPR 68/D |
| | | | | Bezhalogénovosť (HF) podľa podkladov od dodávateľa |
| 1907/2006 - REACH | | | | Bezpečnostní listy použitých materiálů |

Na základe plnení podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interní dokumenty


Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín
Dátum vydania: 23.03.2023



Ing. Jana Dejmková
riaditeľka úseku riadenia akosti

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Príloha č. 1 k EU prehláseniu o zhode č. 1A-EU-52/23-03

Elektroinštalačná dvojvstreková prístrojová krabica pod omietku

Typ

KP 68/D Krabice prístrojová
KPR 68/D Krabice prístrojová hlboká

Elektroinštalačná dvojvstreková prístrojová krabica pod omietku bezhalogénová

Typ

KP 68/D HF Krabica prístrojová
KPR 68/D HF Krabica prístrojová hlboká

Príslušenstvo

NR 5x5 Rámček nastavný



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

