

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 2230015

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační protipožární krabice KSK

Obchodní značka:

Typ: KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175  
Varianty: oranžové

Jmenovité hodnoty: U<sub>i</sub> 1000 V, IP66, -25 °C až +60 °C

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 230637-01/01 ze dne: 26.04.2023, 222525-01/01 ze dne: 28.11.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21, ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21, ČSN EN 60670-22:07

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 230296-01 ze dne: 18.04.2023
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 230637 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

05.05.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230637-01