

# EU PREHLÁSENIE O ZHODE

## č. 1A-EU-07/23-06

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
 Havlíčkova 432  
 280 02 Kolín  
 Česká republika  
 IČ: 61672971  
 DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok: **Elektroinštalčné krabice**

typ: **Elektroinštalčné krabice**  
 variant: **Šedá, čierna (tvrdý materiál: PP alebo PPC, mäkký materiál: TPE a veko: PA)**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabice a úplné kryty slúžia pre elektrické príslušenstvá pre domové a podobné pevné elektrické inštalácie.

Sú vhodné pre montáž do prostredia vyžadujúceho krytie IP66.

Majú integrované tesnenie v otvoroch pre montáž na podkladový materiál.

Krabice sú určené priamou inštaláciou na povrch bez nutnosti podkladania izolačnou podložkou.

Dokonalé utesnenie kábla a rúrky.

Skúška žeravou drôtom krabice spĺňa na 850°C.

Vykonaná skúška plameňom ihlového horáku

Teplotná odolnosť krabíc počas inštalácie je od -25°C až do + 60°C.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení  NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 čl. 14.1 a 14.3 vrátane zmien	skúšobný protokol č. 230639-01/01 z dňa 26.04.2023  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Vyhovujúca skúška: menovité izolačné napätie 1000V
		ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 vrátane zmien  ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 222523-01/01 z dňa 25.11.2022 oprava protokolu z dňa 06.01.2023  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05 vrátane zmien (EN 60695-11-5:05 including amendments)	skúšobný protokol č. 803459-01/01 z dňa 19.12.2018  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	tvrdý materiál: PPC, mäkký materiál: TPE a veko: PA
		ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 vrátane zmien	skúšobný protokol č. 704322-01/01 z dňa 13.12.2017  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	tvrdý materiál: PP, mäkký materiál: TPE a veko: PA
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments)  ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)  ČSN EN 60695-11-5:05+Z1:17 vrátane zmien	skúšobný protokol č. 800342-01/01 z dňa 27.2.2018  Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	tvrdý materiál: PP, mäkký materiál: TPE a veko: PA  konfigurácia FA
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.




Miesto vydania: Kolín

Ing. Jana Dejmková

Dátum vydania: 01.06.2023

riaditeľka úseku riadenia akosti

KOPOS KOLÍN a.s.   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)