



popis výrobku: pre uzavretí montážneho priestoru krabice s lustrákom
zaistuje krytie IP 20
dva privody umožňujú preťaženia privodu ku svetlu a montáž lustráku
pripevňuje sa pomocou vrutov 2,9 x 13 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 14 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

V 68 S_HB - 10 viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom; 120 viečok v kartóne

Príklad použitia lustráku na horizontálne debnenie

Viečko KBV-1 (KBV-2) sa pripevní na pevný horizontálny diel debnenia. Telo KBT-1 (KBT-2) sa zostaví so spodkom KBS-3 a po vytvorení otvorov pre elektroinštalačné rúrky, sa spoločne stlačia do už zafixovaného viečka.

Do pripravené zostavy sa inštalujú elektroinštalačné rúrky. Výrobca odporúča použitia ohybných rúrok LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM sa do spodného dielu KBS-3 vkladá pred zaliatím zostavy betónovou zmesou.

Pred zaliatím betónovou zmesou sa odporúča vyviazanie zostavy k armovacím výstužiam pomocou sťahovacích pásov a utesnenie priestupov okolo rúrok tmelom.

Po vyzretí betónovej zmesi a demontáži debnenia sa násilím odstráni vylamovacie dno viečok KBV a prevedie sa vloženie lustráku odpovedajúcej dĺžky. Do zostavy s telom krabice KBT-1 je určený lustrhák KBP-10, do zostavy s telom krabice KBT-2 je určený lustrhák KBP-9.

Pre zakrytie montážneho priestoru je určené viečko V 68 S. Viečko má pripravený otvor pre privod ku svetlu a pre lustrhák.

