

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 1A-EU-01/23-10

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalčné krabice pre montáž pod omietku a príslušenstvo**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Elektroinštalčné krabice sú vyrobené z materiálu: PVC
Teplotná odolnosť krabíc: - 5°C až +60°C.
Vyhovujúca skúška žeravým drôtom: 850°C.
Vykonaná skúška plameňom ihlového horáku: podľa ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujúcim výsledkom.

Bezhalogénové krabice sú vyrobené z materiálu: PC/ABS.
Teplotná odolnosť bezhalogénových krabíc: - 5°C až +60°C.
Vyhovujúca skúška žeravým drôtom pri teplote: 850°C.
Vykonaná skúška plameňom ihlového horáku podľa: ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujúcim výsledkom.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie/skúšané výrobky
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 vrátane zmien (EN 60695-11-5 ed. 2:17 including amendments)	skúšobný protokol č. 232150-01/01 z dňa 26.09.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Materiál PC/ABS
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 vrátane zmien (EN 60695-11-5 ed. 2:17 including amendments)	skúšobný protokol č. 232149-01/01 z dňa 26.09.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Materiál PVC
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 vrátane zmien	skúšobný protokol č. 220851-01/01 z dňa 12.08.2022	KU 68-45- šedá, KU 68-45-čierna, V 68- biela,

	NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KPR 68-70-šedá, KO 97/5-šedá, KO 97/V-biela, KO 100-šedá, KO 100V-biela, KT 250-šedá, KT 250V- biela.
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 vrátane zmien ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 220851-01/02 z dňa 12.08.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KU 68-45/HF, V 68 HF, KPR 68-70/HF, KO 97 V/1 HF, KO 97/5 HF.
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 913245-01/01 z dňa 30.1.2020 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	KU 68 HF, KP 68/2 HF, V 68 HF.
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 603370-01/01 z dňa 9.12.2016 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments)	skúšobný protokol č. 911221-01/01 z dňa 12.7.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolné skúšky výrobkov na značku ESČ – KO 100
			skúšobný protokol č. 801482-01/01 z dňa 26.4.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kontrolné skúšky výrobkov na značku ESČ – KP 68
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Interný skúšobný protokol č.033/2023 z dňa 26.09.2023	KP 68-30
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Interný skúšobný protokol č.011/2022 z dňa 16.5.2022	KU 68-45

		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Interný skúšobný protokol č. 012/2022 z dňa 16.5.2022	KU 68-45/HF
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Interný skúšobný protokol č.013/2022 z dňa 16.5.2022	KPR 68-70
		ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed.2	Interný skúšobný protokol č. 014/2022 z dňa 16.5.2022	KPR 68-70/HF
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín

Dátum vydania: 10.10.2023



Ing. Jana Dejmková

riadiťka úseku riadenia akosti a ekológie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Príloha k prehláseniu o zhode č. 1A-EU-01/23-10
Krabice elektroinštalačné pre montáž pod omietku

Elektroinštalačné krabice	Menovité hodnoty	Elektroinštalačné krabice prístrojová - rozvodná	Menovité hodnoty
Typ		Typ	
KU 68-45	400 V	KPR 68-70	400 V
KU 68-45/V	400 V	KPR 68	400 V
KU 68	400 V, 16 A	KPR 68/71	400 V
KU 68/1	400 V, 16 A	KPM 64	400 V
KU 68-1901	400 V, 16 A	KOM 97	400 v
KU 68-1902	400 V, 16 A		
KU 68-1903	400 V, 16 A	Viečka	
KU 68/71 - 1	400 V, 16 A	KO 68	
KU 68/71 - 2	400 V, 16 A	V 68	
KU 68/71 - 3	400 V, 16 A	V 68 S	
KP 67/1	400 V	V 68 V HB	
KP 67/2	400 V	KO 97 V	
KP 67/3	400 V	KO 97 V/1	
KJ	400 V, 16 A	KT 250V	
KP 68	400 V	KO 100V	
KP 68-30	400 V	KO 125V	
KP 68-45	400 V	V 100 E	
KP 68/2	500 V	V 125 E	
KP 21	500 V	V 125/1	
KP 67x67	500 V	ZV 68	
KP 64/2	400 V, 16 A	ZV 97	
KP 64/3	400 V, 16 A	V 35	
KP 64/4	400 V, 16 A	V 45	
KP 64/5	400 V, 16 A		
KP 64/LE	400 V, 16 A	Rámček nastavňový	
KO 97	500 V	NR 68/6	
KR 97	500 V	NR 68/10	
KP 45	400 V, 16 A	NR 5x5	
KO 97/5	500 V		
KR 97/5	500 V	Svorkovnice	
KR 35	400 V, 16 A	S - 66	
KO 100	500 V	S - 96	
KO 100 E	500 V	SP - 96	
KO 125	500 V		
KO 125 E	500 V	Dištančná rozperka	
KO 125/1	500 V	DR 18	
KR 100	500 V		
KR 100/1	500 V	Dištančná rozperka	
KR 100/2	500 V	DR 42	
KR 125	500 V		
KR 125/1	500 V	Viečko zaslepovacie	
KR 125/2	500 V	ZV 68/D	
KUH 1	400 V, 16 A	ZV 68 (materiál PE)	
B 17	230 V, IP 20	ZV 97 (materiál PE)	
KT 250	500 V		
KT 250/1	500 V	Tŕň nastavňový	
KT 250x110	500 V, IP 30	TN 68	
KT 250/2	500 V	TN 97	

Krabice elektroinstalačné pre montáž pod omietku - bezhalogénové (HF)

Krabice

Typ

KU 68-45/HF
KU 68-45/V HF
KU 68 HF
KU 68/1 HF
KU 68-1901 HF
KU 68-1902 HF
KU 68-1903 HF
KU 68/71 - 1 HF
KU 68/71 - 2 HF
KU 68/71 - 3 HF
KP 68 HF
KP 68-30 HF
KP 68-45 HF
KP 67/1 HF
KP 67/2 HF
KP 67/3 HF
KJ HF
KP 68/2 HF
KP 21 HF
KP 67x67 HF
KP 64/LE HF
KP 64/2 HF
KP 64/3 HF
KP 64/4 HF
KP 64/5 HF
KO 97 HF
KR 97 HF
KO 97/5 HF
KR 97/5 HF
KUH 1
B 17 HF
KT 250 HF
KT 250/1 HF
KT 250x110 HF
KT 250/2 HF

Menovité hodnoty

400 V
400 V
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V
400 V, 16 A
400 V
500 V
500 V
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
500 V
500 V
500 V
500 V
400 V, 16A
230 V, IP 20
500 V
500 V
500 V, IP 30
500 V

Viečka

KO 68 HF
V 68 HF
V 68 S HF
V 68 S HB HF
KO 97 V HF
KO 97 V/1 HF
KT 250 V HF
KO 100 V HF
KO 125 V HF
V 100 E HF
V 125 E HF
V 125/1 HF
ZV 68 HF
ZV 97 HF
V 35 HF
V 45 HF
V 68
KO 68V

Svorkovnice

S - 66
S-96
SP -96

Dištančná rozperka

DR 18 HF

Dištančná rozperka

DR 42 HF

Rámček nastavný

NR 68/6 HF
NR 68/10 HF
NR 5x5

Elektroinstalačné krabice prístrojová - rozvodná

Typ

KPR 68-70/HF
KPR 68 HF
KPR 68/71 HF
KPM 64 HF
KOM 97 HF

400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A
400 V, 16 A



KOPOS KOLÍN a.s. ⁽¹²⁾
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

