



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 elegantný tvar  
 určená na montáž na stenu  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
 nie je určená na montáž na podlahu, nie je určená na záťaž šliapaním  
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie\*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášavosť: áno, do 30 s  
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
 skúška žeravým drôtom: 850 °C  
 odolnosť proti nárazom: 1 J  
 stupeň krytia: IP40  
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnútorná plocha: 420+420 mm<sup>2</sup>  
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm  
 tolerancia dĺžky: ±10 mm  
 hmotnosť: 0,46 kg/m  
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13
	množstvo vložených káblov	12	10	8	6	4	4	4	3	3	3

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: prístrojový nosič PNE 80x20\_HB

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LE 80_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	20 m	kartón	-
<b>8771_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 400 ks	fólia / kartón	kryt koncový
<b>8772_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 296 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
<b>8773_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 120 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8774_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 100 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8775_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 168 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8776_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 168 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
<b>RLE 80_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 540 ks	fólia / kartón	rozperka

\*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS