

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2230031

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 02 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Krabice přístrojová protipožární

Obchodní značka:

Typ: KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400 V, IP 30

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 231600-01/01 ze dne: 27.09.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21,

ČSN 60670-22:07, ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 230296-01 ze dne: 18.04.2023
- smlouvě na užívání značky EČ č. 231600 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

05.10.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



231600-01

Krabice přístrojová protipožární

KPZ 68-45_PO	krabice přístrojová protipožární mělká
KPZ 68-60_PO	krabice přístrojová protipožární hluboká
KPZ 68-50/2_PO	krabice přístrojová protipožární dvojitá
KPZ 68-50/3_PO	krabice přístrojová protipožární trojitá
KPZ 68-50/4_PO	krabice přístrojová protipožární čtyřnásobná
KPZ 68-50/5_PO	krabice přístrojová protipožární pětinasobná
KPZ 64-45_PO	krabice přístrojová protipožární
KPZ 64-60_PO	krabice přístrojová protipožární hluboká
KPZ 64-50/2_PO	krabice přístrojová protipožární dvojnásobná
KPZ 64-50/3_PO	krabice přístrojová protipožární trojnásobná
KPZ 64-50/4_PO	krabice přístrojová protipožární čtyřnásobná
KPZ 64-50/5_PO	krabice přístrojová protipožární pětinasobná

Příslušenství

V 68HF	Víčko
--------	-------

