

číslo položky: **NUV_S**
NUV_ZM

popis výrobku:

Slúži na uchytenie viiek k žľabom alebo tvarovkám pomocou skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

Na upevnenie je možné využiť skrutku, ktorou sa upevňuje spojenie medzi žľabmi alebo tvarovkami.

Na 1 ks vecka treba minimálne 4 ks úchytov vecka.

Úchyty viiek v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

Na zákazku je možné dodať úchyt vecka v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 μm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia 

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiaroch.

Výrobky sú schválené pre normové a nenormové konštrukcie.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

