



popis výrobku:

na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
 KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
 bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
 na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
 z požiarného hľadiska sa bezhalogénové kanály používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PC/ABS - bezolovnaté

bezhalogénové: áno

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 3800 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,8 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 90X55 D HF_HD	2 m	biela RAL 9003	12 m	kartón	-
8401HF_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 300 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8402HF_HB		biela RAL 9003	2 / 130 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8403HF_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8404HF_HB		biela RAL 9003	2 / 86 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8405HF_HB		biela RAL 9003	2 / 88 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8406HF_HB		biela RAL 9003	2 / 100 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8407HF_HB		biela RAL 9003	2 / 300 ks	fólia / kartón	priechodkový

*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS