

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 2160032

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobek: Svorkovnice krabicová

Obchodní značka:

Typ: S-66, S-96, SP-96

Jmenovité hodnoty: 400 V, 500 V, 4mm² Cu, Al "s"

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 600545-01/01 ze dne: 30.03.2016, 603154-01/01 ze dne: 10.08.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60998-1 ed. 2:05, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:05

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 600740-01 ze dne: 03.03.2016
- smlouvě na užívání značky EČ č. 603154 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

17.08.2016 oprava 23.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



603154-01