

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1B-EU-13/25-10

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Podlahová krabice KOPOBOX (viz příloha)**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Podlahové krabice KOPOBOX jsou vhodné pro instalaci do betonu s maximální teplotou během procesu lití +60°C.
Teplotní odolnost: od -5°C až do +60°C.
Stupeň ochrany krytí: IP 30.

Krabice KUP 57 a 80

- Jsou vyrobeny z materiálu ABS od 01.11.2025
- Jsou vyrobeny z materiálu PA do 31.10.2025
- splňují zkoušky žhavou smyčkou 650°C dle ČSN EN IEC 60670-1 ed.2 čl. 18.

KOPOBOX 57 a 80

- Jsou vyrobeny z materiálu PA
- splňuje zkoušky žhavou smyčkou: 850°C dle ČSN EN IEC 60670-1 ed.2 čl. 18.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace/zkoušený výrobek
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-23:2009+A1:2024+A11:2024	Zkušební protokol č. 251025-01/01 ze dne 28.07.2025 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kompletní zkoušky: KUP 57 KUP 80 Zkouška žhavou smyčkou 650°C KOPOBOX 57 KOPOBOX 80 Zkouška žhavou smyčkou 850°C
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-23:09 ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5	zkušební protokol č. 221569-01/01 ze dne 26.08.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-23:09 ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5	zkušební protokol č. 910899-01/01 ze dne 31.5.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05	Interní protokol č. 036/2024 ze dne 04.03.2024	KM 45
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21		
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.



Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 24.10.2025

Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1B-EU-13/25-10

Podlahové krabice KOPOBOX a příslušenství

Rám podlahové krabice

KOPOBOX 57

KOPOBOX 80

Krabice podlahová

KUP 57

KUP 80

KUP 80/12

**Krabice přístrojová
podlahová**

KPP 80

**Krabice přístrojová
podlahová příčná**

KPP 80/142

Krabice univerzální kovová

KUK 80

Podložka přístrojová

PP 80/0

PP 80/3

PP 80/45

PP 80/45/6_LB

PP 80/142-0

PP 80/142-1

PP 80/142-2

PP 80/142-3

PP 80/142-45

PP 80/K-1

PP 80/K-2

PP 80/K-3

PP 80/K-4

PP 80/K-5

Záslepka

ZPP

Sada nivelační

SN

Kryt modulů 45

KM 45

Příčka

PKUP

PMPP 80/45/6

PMPP 80/45/12

Příčka

PKUK

PKUK 142



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

