

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 1B-EU-13/25-10

v súlade so smernicou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Podlahová krabica KOPOBOX (vid' príloha)**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Podlahové krabice KOPOBOX sú vhodné pre inštaláciu do betónu s maximálnou teplotou počas procesu liatia +60°C.

Teplotná odolnosť: od -5°C až do +60°C.

Stupeň ochrany krytia: IP 30.

Krabice KUP 57 a 80

- Sú vyrobené z materiálu ABS od 01.11.2025
- Sú vyrobené z materiálu PA do 31.10.2025
- spĺňajú skúšky žeravým drôtom 650°C podľa ČSN EN IEC 60670-1 ed.2 čl. 18.

KOPOBOX 57 a 80

- Sú vyrobené z materiálu PA
- spĺňajú skúšky žeravým drôtom: 850°C podľa ČSN EN IEC 60670-1 ed.2 čl. 18.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie/skúšaný výrobok
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-23:2009+A1:2024+A11:2024	Skúšobný protokol č. 251025-01/01 zo dňa 28.07.2025 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Kompletné skúšky: KUP 57 KUP 80 Skúška žeravým drôtom 650°C KOPOBOX 57 KOPOBOX 80 Skúška žeravým drôtom 850°C
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-23:09 ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5	skúšobný protokol č. 221569-01/01 zo dňa 26.08.2022 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 ČSN EN 60670-23:09 ČSN 33 2312 ed.2:14 čl.4.5	skúšobný protokol č. 910899-01/01 zo dňa 31.5.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	

		ČSN EN 60670-1:05 ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21	Interný protokol č. 036/2024 zo dňa 04.03.2024	KM 45
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.



Miesto vydania: Kolín
Dátum vydania: 24.10.2025

Ing. Jana Dejmková
riaditeľka úseku riadenia akosti a ekológie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
iČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Príloha č. 1 k EU prehláseniu o zhode č. 1B-EU-13/25-10

Podlahová krabica KOPOBOX a príslušenstvo

Rám podlahové krabice

KOPOBOX 57

KOPOBOX 80

Krabica podlahová

KUP 57

KUP 80

KUP 80/12

**Krabica prístrojová
podlahová**

KPP 80

**Krabica prístrojová
podlahová priečna**

KPP 80/142

Krabica univerzálna kovová

KUK 80

Podložka prístrojová

PP 80/0

PP 80/3

PP 80/45

PP 80/45/6_LB

PP 80/142-0

PP 80/142-1

PP 80/142-2

PP 80/142-3

PP 80/142-45

PP 80/K-1

PP 80/K-2

PP 80/K-3

PP 80/K-4

PP 80/K-5

Záslepka

ZPP

Sada nivelačná

SN

Kryt modulov 45

KM 45

Priečka

PKUP

PMPP 80/45/6

PMPP 80/45/12

Priečka

PKUK

PKUK 142



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

