

číslo položky: **INOXDZZ_IX**

popis výrobku: Závěs je určený k připevnění drátěného žlabu na stěnu.
Je určený pro žlaby rozměrů 60X60 a 60X100.



Instalace probíhá vložení podélných drátů na bočnici kabelového žlabu do připravených drážek závěsu. Pro zajištění drátěného žlabu se ohnou zobáčky závěsu okolo vloženého drátu.

Max. doporučené zatížení pro jeden montážní bod je 10 kg.

povrchová úprava: IX - nerezová ocel AISI 304

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

