

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 2250024

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky se střední mechanickou odolností SUPER MONOFLEX HFPP

Obchodní značka:

Typ: 1216EHFPP-1263HFPP

Jmenovité hodnoty: -25 °C to +105 °C, pro instalace 1000 V AC

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 252501-01/01 ze dne: 21.11.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2:2021+A11:2022, ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009+A1:2020

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 250432-01 ze dne: 23.04.2025
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 252501 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

01.12.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



* C E R / 2 2 5 0 0 2 4 *

252501-01