

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 3A-EU-17/26-10

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství**


2313, 2316, 2323, 2329, 2336, 2348, 2316E - 2363 viz příloha

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí. Ohebné trubky jsou určeny pro instalaci do omítky nebo pod omítku. Trubky LPFLEX jsou vhodné pro montáž příček a stropů. Lze je montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. Tepelné vlastnosti jsou zaručeny v rozmezí -5°C až +60°C.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ČSN EN 61386-22:04	zkušební protokol č. 703854-01/01 ze dne 21.11.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 ČSN EN 61386-22:11	Interní zkušební protokol č. 140/2025 ze dne 23.07.2025	2329_DL30 TP-KO-04/98
		ČSN EN 1127-1:2020 ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019	Certifikát č. FTZÚ 11 Ex 0055 ze dne 20.09.2006 Dodatek č.1 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0055 ze dne 29.07.2011 Dodatek č.2 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0055 ze dne 14.09.2016 Dodatek č. 3 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0055 ze dne 30.04.2021	Použití do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. Výjimka: Typy 2329, 2336, 2340, 2348, 2350, 2363 omezeny na použití v místech

			Dodatel č. 4 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0055 ze dne 31.08.2026	s výskytem zóny 2 dle dodatků
			Vydal: FTZÚ Ostrava Radvanice, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, Česká republika	Bezpečnostní a materiálové listy použitých materiálů
1907/2006 - REACH				

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 22.10.2026



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 3A-EU-17/26-10

Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství – 125N

Použitý rozsah teplot: -5°C až +60°C

Materiál: PVC (barva dle přání zákazníka)

Kód třídění dle ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 1121

Typ	Vývodka rovná	Vývodka poloohnutá	Spojka rovná
2313	9913	3113/P	
2316	9916	3116/P	0216
2323	9923		0223
2329	9929		0229
2336	9936		
2348	9948		

Typ	Adaptalog			Adaptalog – příruba			Koncovka
	Přímý	90°C	45°C	Přímá	90°C	45°C	
2316E	AM16/16	AM16/16-90	AM16/16-45	A16FL	A16 FL-90	A16 FL-45	A-ES16
	APG16/13	APG16/13-90	APG16/13-45				
2320	AM20/20						A-ES20
2325	AM25/25						
2332							A-ES32
2340							A-ES40
2350							
2363							

Příslušenství

Podložky (M)	Podložky (PG)	Matice (PG)	Demontážní díl
A-SW/M16	A-SW/PG16	A-LN/PG16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG13		ARTSET
A-SW/M25			

Kopos Kolín
KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

