

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 3A-EU-20/26-10

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační trubky se střední mechanickou odolností „SUPERMONOFLEX HFPP“ 1216EHFPP, 1220HFPP, 1225HFPP, 1232HFPP, 1240HFPP, 1250HFPP, 1263HFPP**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

předmět prohlášení: Trubky jsou určeny k izolaci a mechanické ochraně vedení v prostorách, kde lze předpokládat střední mechanické zatížení do 750 N/5cm.
Trubky jsou vyrobeny z polypropylénu. Materiál je bezhalogenový, samozhášivý, odolný proti šíření plamene.
Tepelné vlastnosti jsou zaručeny v rozmezí -25°C až +105°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009+A1:2020 ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2:2021+A11:2022	zkušební protokol č. 252501-01/01 ze dne 21.11.2025 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN 1127-1:2020 ČSN CLC/TR 60079-32-1:2019	Certifikát č. FTZÚ 11 Ex 0019 ze dne 29.07.2011 Dodatek č.1 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0019 ze dne 14.09.2016 Dodatek č.2 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0019 ze dne 30.04.2021 Dodatek č. 3 k certifikátu č. FTZÚ 11 Ex 0019 ze dne 31.08.2026 Vydal: FTZÚ Ostrava Radvanice, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, Česká republika	Použití do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. <u>Výjimka:</u> Typy 1240HFPP, 1250HFPP a 1263HFPP omezeny na použití v místech s výskytem zóny 2 dle dodatků
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 23.10.2026



Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 

Havlíčková 432, 280 02 Kolín

IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971

tel: 321 730 111 www.kopos.cz