

| číslo položky | A (mm) | B (mm) | tloušťka plechu (mm) | hmotnost (kg/ks) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OKK 20x25_S** | 25 | 20 | 0,55 | 0,35 | |
| **OKK 20x25_EO** | | | | 0,39 | 🔥 |
| **OKK 20x40_S** | 40 | 20 | 0,55 | 0,45 | |
| **OKK 20x40_EO** | | | | 0,50 | 🔥 |
| **OKK 40x60_S** | 60 | 40 | 0,55 | 0,75 | |
| **OKK 40x60_EO** | | | | 0,83 | 🔥 |






popis výrobku: Kryt slouží jako mechanická ochrana kabelů do chráněných i nechráněných únikových cest.
Upevnění krytu k podkladovému materiálu pomocí příchytky P-OKK a šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.
Elektrická kontinuita mezi jednotlivými kryty musí být dodatečně zajištěna montáží propojovacího lanka PLSK_XX.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková barva - obvodový lak RAL 9003

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 61084-1

klasifikace 🔥:

| | |
|---|---|
| ČSN 73 0895 | P 30-R |
| DIN 4102-12 | E 30 |
| STN 92 0205 | PS 30 |

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Kabelové nosné systémy - Požárně odolné systémy.

skladování: ČSN EN 60721-3-1



## ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE OKK